

## Medienmitteilung

Zug, 12. Juni 2026

Erstmeldung

# Leitungsbruch in Zug führt zu Einschränkungen bei der Trinkwasserversorgung

Heute ist es an der Feldstrasse in Zug zu einem Leitungsbruch gekommen. Die Spezialisten von WWZ sind vor Ort und arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Störung.

Um den Schaden einzugrenzen, mussten grössere Teile des Leitungsnetzes abgeschiebert werden. Aktuell ist das Gebiet Feldhof von der Trinkwasserversorgung betroffen und verfügt derzeit über kein Trinkwasser.

Durch die Störung kam es zudem zu einem Druckabfall im Trinkwassernetz der Stadt Zug. In einzelnen Liegenschaften kann sich deshalb Luft in den Leitungen befinden. Ebenfalls ist es möglich, dass vorübergehend rostig oder bräunlich verfärbtes Wasser aus den Hähnen austritt.

WWZ empfiehlt in diesem Fall, die Wasserleitungen kurz laufen zu lassen, bis das Wasser wieder klar ist. Bei Bedarf sollte auch das Sieb am Wasserhahn gereinigt werden.

Die Versorgungssituation wird laufend überwacht. Weitere Informationen folgen, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

WWZ dankt den betroffenen Kundinnen und Kunden für ihr Verständnis.

---

WWZ AG  
Team Medienstelle  
Chollerstrasse 24, Postfach, 6301 Zug  
Telefon direkt +41 41 743 40 43, E-Mail: [medien@wwz.ch](mailto:medien@wwz.ch)